

Tychy, dnia 06.03.2024 r.

NS-HK.9020.4.10.2024
50/NS-HK/24

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni
za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej Krytej Pływalni w Woli przy ul. Pszczyńskiej 9 tj.

- wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej a przekazywanych do PPIS w Tychach przez zarządzającego pływalnią;
- informacji o podejmowanych działaniach naprawczych przekazywanych przez zarządzającego pływalnią;
- protokołu kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr 100.NS-HK.2023 z dnia 14 kwietnia 2024 r.;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 12 czerwca 2023 r. ujętych w sprawozdaniach z badań:
 - OL-KŚ.9051.W.578.2023 dot. próbki nr 571/23 (woda pobrana z niecki basenu sportowego);
 - OL-KŚ.9051.W.579.2023 dot. próbki nr 572/23 (woda pobrana z niecki basenu rekreacyjnego);
 - OL-KŚ.9051.W.580.2023 dot. próbki nr 573/23 (woda pobrana z wanny jacuzzi);
 - OL-KŚ.9051.W.585.2023 dot. próbki nr 578/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji basenu sportowego);
 - OL-KŚ.9051.W.586.2023 dot. próbki nr 579/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego);
 - OL-KŚ.9051.W.587.2023 dot. próbki nr 580/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji wanny jacuzzi);
 - OL-KŚ.9051.W.581.2023 dot. próbki nr 574/23 (woda pobrana z natrysku – szatnia damska)
 - OL-KŚ.9051.W.582.2023 dot. próbki nr 573/23 (woda pobrana z natrysku – szatnia męska)
 - OL-KŚ.9051.W.583.2023 dot. próbki nr 576/23 (woda pobrana z natrysku – szatnia rodzinna)

STWIERDZA

że, w okresie od 1 styczeń 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. eksploatacja pływalni w obiekcie Krytej Pływalni w Woli, przy ul. Pszczyńskiej 9 była prowadzona przez zarządzającego tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli ul. Pszczyńska 9 w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej Krytej Pływalni przy ul. Pszczyńskiej 9 w Woli stwierdzono, że:

- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.);
- w przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach;
- badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Łędziny ul. Łędzińska 8 (nr certyfikatu akredytacji AB 418); próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedstawicieli laboratorium;
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał bieżące pomiary (pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany) i zapisywał wyniki tych pomiarów;
- na podstawie wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 12.06.2023r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Kryta Pływalnia w Woli odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.) przy spełnieniu następujących warunków:

- utrzymywanie chloru związanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;
- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz w wodzie w nieckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza na tablicy informacyjnej aktualne komunikaty o jakości wody na pływalni oraz niniejszą zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Informacje te powinny być również zamieszczone na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Katowice, ul. Raciborska 39 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia Strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania.

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9
2. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gołdynia